


รายงานการตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศย่อย (ทุกวันที่ 5 ของเดือน)

แบบฟอร์มที่ 1
5.1.1(3-1)

รายงานการตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศย่อย (ทุกวันที่ 5 ของเดือน)

ประจำเดือน พฤษภาคม วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ชั้น	จำนวนเครื่อง	ผลการดำเนินงาน			ผู้ปฏิบัติงาน
		สะอาด	ไม่สะอาด	ชำรุด/ควรปรับปรุง	
1	22	✓			สมพงษ์ สุทธิ
2	17	✓			สมพงษ์ สุทธิ
3	17	✓			สมพงษ์ สุทธิ
4	19	✓			สมพงษ์ สุทธิ
5	14	✓			สมพงษ์ สุทธิ
6	22	✓			สมพงษ์ สุทธิ
ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ	7	✓			
ห้องสารนิเทศท้องถิ่น	5	✓			
ห้องประชุมต้นหญ้า	4	✓			
Pbru Hall of Fame	12	✓			
ห้องรอยเสด็จ	11	✓			
ห้องหนังสือเก่า	4	✓			
ห้อง Common room	3	✓			
Think Cafe	4	✓			
รวม	161				

การทำมาสะอาดภายนอก (บำรุงรักษาช่วย)

- ซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุดเล็กน้อย
- ทำความสะอาดภายนอก
- ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ, ช่องลม
- เป่าฝุ่นละอองแผงความร้อน
- ตรวจสอบและแก้ไขทางเดินท่อน้ำทิ้ง

(.....)

วัน 5 / พ.ค. / 2564

ผู้ตรวจประเมิน/ผู้รับผิดชอบ

๒๖
(นายอภิสิทธิ์ วัฒนรัตน์)

วัน ๕ / พย / 2564

หัวหน้าสำนักงาน

รายงานการตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศคอยล์ (ทุกวันที่ 5 ของเดือน)

ประจำเดือน พฤษภาคม วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ชั้น	จำนวนเครื่อง	ผลการดำเนินงาน			ผู้ปฏิบัติงาน
		สะอาด	ไม่สะอาด	ชำรุด/ควรปรับปรุง	
1	22	✓			สมชาย สุวิ
2	17	✓			สมชาย สุวิ
3	17	✓			สมชาย สุวิ
4	19	✓			สมชาย สุวิ
5	14	✓			สมชาย สุวิ
6	22	✓			สมชาย สุวิ
ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ	7	✓			สมชาย สุวิ
ห้องสารนิเทศท้องถิ่นฯ	5	✓			สมชาย สุวิ
ห้องประชุมต้นหว้า	4	✓			สมชาย สุวิ
Pbru Hall of Fame	12	✓			สมชาย สุวิ
ห้องรอยเสด็จ	11	✓			สมชาย สุวิ
ห้องหนังสือเก่า	4	✓			สมชาย สุวิ
ห้อง Common room	3	✓			สมชาย สุวิ
Think Cafe	4	✓			สมชาย สุวิ
รวม	161				

การทำมาความสะอาดภายนอก (บำรุงรักษาย่อย)

- ซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุดเล็กน้อย
- ทำความสะอาดภายนอก
- ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ, ช่องลม
- เป่าฝุ่นละอองแผงความร้อน
- ตรวจสอบและแก้ไขทางเดินท่อน้ำทิ้ง

(สมชาย สุวิ)

วัน 5 / พ.ค. / 2564

ผู้ตรวจประเมิน/ผู้รับผิดชอบ

(สมชาย สุวิ)

วัน 5 / พ.ค. / 2564

หัวหน้าสำนักงาน