

2. การตั้งเป้าหมาย

ปี 2561 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 127,201.00 Kwh

ปี 2562 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 103,048.00 Kwh ลดลงจากปี 2561 (24,153 Kwh คิดเป็น -18.99%)

ปี 2563 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 318,954.00Kwh เพิ่มขึ้นจากปี 2562 (215,906 Kwh คิดเป็น 209.57%)

ปี 2564 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 200,369.00 Kwh เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (47,386 Kwh คิดเป็น -37.18%)

ปี 2565 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 176,157.00 Kwh ลดลงจากปี 2564 (24,212 Kwh คิดเป็น - 12.08%)

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ราชภัฏเพชรบุรี มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเมื่อเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าของปี2561 และ ปี2562 มีการกำหนดค่าเป้าหมายไว้ร้อยละ 5 ผลปรากฏว่ามีค่าลดลง ร้อยละ -18.99 ส่วนเมื่อเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าของปี2562 และ ปี2563 (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563) มีการกำหนดค่าเป้าหมายไว้ร้อยละ 5 ผลปรากฏว่ามีค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 209.57 ดังนั้น การตั้งเป้าหมายในปี 2563 ของสำนักวิทยบริการฯ ตั้งเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 5 จึงไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเมื่อเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าของปี2563 และ ปี2564 มีการกำหนดค่าเป้าหมายไว้ร้อยละ 5 ผลปรากฏว่ามีค่าลดลง ร้อยละ -37.18 จึงบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ และมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเมื่อเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าของปี2564 และ ปี2565 (เดือนมกราคม-สิงหาคม 2565) มีการกำหนดค่าเป้าหมายไว้ร้อยละ 5 ผลปรากฏว่ามีค่าลดลง ร้อยละ -12.08 จึงบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าของปี 2561-2565

ปี พ.ศ.	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KWH)	ค่าเป้าหมาย (ลดลง %)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ร้อยละ	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
2561	127,201.00	-	-	-	-	
2562	103,048.00	5	-18.99	/	-	
2563	318,954.00	5	209.57	-	/	
2564	200,369.00	5	-37.18	/		
2565	176,157.00	5	-12.08	/	-	