

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

บันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประจำปี 2563

รายละเอียดของถังดับเพลิง											
รหัส:	ชนิด: Harotron	ขนาด: 15 ปอนด์	สถานที่ติดตั้ง:								
			ชั้น 1 อาคาร 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี								
วันที่ตรวจ	เกณฑ์: การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิงกิตขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	
6/1/63	✓		✓		✓		✓		✓		ฉัตร
6/2/63	✓		✓		✓		✓		✓		ฉัตร
5/3/63	✓		✓		✓		✓		✓		ฉัตร
2/4/63	✓		✓		✓		✓		✓		ฉัตร
7/5/63	✓		✓		✓		✓		✓		ฉัตร
6/6/63	✓		✓		✓		✓		✓		ฉัตร
2/7/63	✓		✓		✓		✓		✓		ฉัตร
3/8/63	✓		✓		✓		✓		✓		ฉัตร
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p><b>ภาพถังปกติ</b></p> </div> <div style="width: 65%;"> <p><b>รายละเอียดการชำรุด</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>สาเหตุการชำรุด</b></p> <p>( ) ใช้งาน      ( ) หมดอายุ      ( ) อื่นๆ</p> <p>ผู้รายงาน: _____</p> <p>ตำแหน่ง: _____</p> <p>วันที่: _____</p> </div> </div>											
<b>ขอตรวจปฏิบัติ</b>	<p>ตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินทุก ๕ เดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง</p> <p>หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไข หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้นและแจ้งเจ้าหน้าที่</p> <p>เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข</p>										