แบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องตรวจจับควัน

บันทึกการตรวจสอบเครื่องตรวจจับควัน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปี 2563

สถานที่ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ

รหัสเครื่องตรวจจับควัน	วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ								ผู้ตรวจ
		การส่งสัญญาณ		แบตเตอรี่		ความสะอาด		สิ่งกีดขวาง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด	มี	ไม่มี	
	6/1/63	✓		✓		✓			✓	[illegible]
	8/3/63	✓		✓		✓			✓	[illegible]
	7/5/63	✓		✓		✓			✓	[illegible]
	3/7/63	✓		✓		✓			✓	[illegible]

ภาพเครื่องตรวจจับควัน

หมายเหตุ: สำหรับรุ่นที่ไม่มีปุ่มทดสอบต้องทดสอบด้วยควันจริง

รายละเอียดการซ่อมรุด

สาเหตุการซ่อมรุด

( ) ใช้งาน ( ) หมดอายุ ( ) อื่นๆ

ผู้รายงาน	
ตำแหน่ง	
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

ตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุทุกเดือน ทุก 2 เดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไข หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้นและแจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข

Scanned with CamScanner