แบบบันทึกการตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (5.5.3(3)

บันทึกการตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประจำปี 2563

รายละเอียดของสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

รหัส: สถานที่ติดตั้ง: สำนักงานผู้อำนวยการสำนักฯ

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สภาพจุดติดตั้ง		ปุ่มควบคุม		การส่งสัญญาณ		แหล่งจ่ายไฟสำรอง		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
6/1/63	✓		✓		✓		✓			✓	
3/3/63	✓		✓		✓		✓			✓	
3/5/63	✓		✓		✓		✓			✓	
3/7/63	✓		✓		✓		✓			✓	

ภาพสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน



กระดิ่งสัญญาณ

ปุ่มควบคุม

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

( ) ใช้งาน ( ) หมดอายุ ( ) อื่นๆ

ผู้รายงาน	
ตำแหน่ง	
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

ตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินทุก 2 เดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

หากพบเสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไข หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้นและแจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข

Scanned with CamScanner